Energieeffizienz und erneuerbare Heizsysteme „was geht noch“

Andreas Reiter

- **klima:aktiv erneuerbare Wärme**
- **klima:aktiv Bewertungsmatrix**

ZIEL: Klarheit über die **Chancen** und **Gewinne** der erneuerbaren Wärme, mit deren Systemlösungen, schaffen

erneuerbare wärme?

Holzwärme
Solarwärme
Wärmepumpe

Erneuerbare Wärme für Eigenheime

**Erneuerbare Wärme für
großvolumige Gebäude**

Qualitätskriterien
Online Infoportal
Infohotline
Ausarbeitung von
Broschüren
Bauherrnabende
Tourismusabende
Beratung kirchl.
Einrichtungen
QS – großer Solaranlagen

PROJEKTPARTNER

Ingenieurbüro
DI Fritz Brandstetter

Warum und wieso?

- Klimaveränderung
  - Rohstoffverknappung
  - Versorgungssicherheit –
Eigenversorgung
  - Behaglichkeit
  - Luftqualität
- Lebensqualität?
  - Risiko?
  - Einkommen?
  - Abhängigkeit?
  - Wohnkomfort?
  - Wirtschaftlichkeit?

Die letzte große Chance nicht versäumen!

Wärmeversorgung Tourismus

Energiekosten im Tourismus

- Energiekostenanteil am Umsatz
  - Gasthöfe etwa 6 %
  - Hotels etwa 4 %
- Energiekosten bezogen auf die Nutzfläche
  - zwischen 12 €/m² und 110 €/ m² und Jahr
- Energiekosten pro Übernachtung
  - zwischen 3 und 14 €

Ausgaben für Energie in Österreich rund 350 Mio. € (Stand 05.2005)

Erneuerbare Energie für
Tourismusbetriebe

Potentiale im Tourismus

Bettenauslastung im Sommerhalbjahr 2003
nach Gemeinden

Bettenauslastung im Sommerhalbjahr in %

keine Berichtsgemeinden

Mittelwert der Basisdaten zur Nächtigungsbeteiligung

24,7% = Mittelwert der Gemeinden, die Daten aufweisen.

- 119 Mill. Nächtigungen in 73.000 Betrieben
- 50% der Nächtigungen im Sommer
- 72,5 Mill. Nächtigungen in 15.000 Gewerbebetrieben
- 2500 Betriebe mit Solaranlage (insgesamt über 100.000 m²)
- solare Marktdurchdringung: ca.15%

Österreich-Daten 2009 Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Tourismusstatistik 2003 (ISIS-Datenbanksegment: HL und IZV)

$$\text{Bettenauslastung}^*) = \frac{\text{Nächtigungen}}{\text{Betten} \times 184 \text{ Tage}} \times 100$$

*) ohne Zusatzbetten und Camping

- Grenzen der Bundesländer
- Grenzen der Politischen Bezirke
- Grenzen der Gemeinden
- Wald, Almen und Ödland

Umstellung auf erneuerbare Wärme

Energieträger im Vergleich in Cent / kWh

Basis: Bestellmenge 6 to bei Pellets; 15.000 kWh bei Gas; 1.000 l bei Heizöl; 3.000 l bei Flüssiggas; 3.500 kWh bei Strom; inkl. MWSt., zugestellt, exkl. Abfüllpauschale;

Quelle: proPellets Austria, e-Control, IWO, AK OÖ; Bezugswert für die Berechnung ist der Heizwert der Energieträger; Stand: 9. Mai 2012

klima:aktiv

erneuerbare wärme

Bewertungsmatrix

klima:aktiv Heizsysteme

Bewertungsmatrix Beschreibung

Ziel

- Ziel war es, die Eignung/Empfehlung von Systemkombinationen mit Hilfe eines Bewertungstools auszuarbeiten
- Ganzheitliche Betrachtung

Methodik

- Kriteriendefinition
- Einfamilienhaus – großvolumige Bauten
- Bewertung ausgewählter Technologien und Kombinationen anhand definierter Kriterien

Entstehung

- Expertenrunde

- Tool

- Matrix

Gebäudeklasse				
A++ A+	A	B	C	D-G
Green	Green	Green	Green	Green
Red	Green	Green	Green	Light Green
Red	Green	Green	Red	Red
Green	Green	Light Green	Yellow	Orange
Light Green	Green	Light Green	Yellow	Orange
Light Green	Green	Light Green	Yellow	Orange
Light Green	Light Green	Yellow	Orange	Red

Kriterienverteilung

Technische Aspekte

- Marktverfügbarkeit
- Saisonale Verfügbarkeit /Lagerfähigkeit des Energieträgers
- Versorgungssicherheit

Komfort Aspekte

- Raumbedarf
- Bedienbarkeit

Ökonomische Aspekte

- Preisstabilität des Energieträgers
- Wertschöpfung in Österreich
- Investitionskosten
- Betriebskosten
- Wartung

Ökologische Aspekte

- Erneuerbarkeit
- Umwelteinwirkungen lokal
- Klimawirksamkeit

Bewertungskriterien

Ökonomische Aspekte

- **Preisstabilität des Energieträgers;** unterliegen Energieträger saisonalen Preisschwankungen?

Bewertungskriterien

Ökonomische Aspekte

- **Wertschöpfung in Österreich;** Generiert Technologiekombination
Wertschöpfung in Österreich?
Bsp.: Durch den Strom werden WP-Systeme schlechter beurteilt
- **Investitionskosten;** Bewertung der absoluten Kosten
Bsp.: Bohrkosten für Brunnen oder Erdwärmesonden sehr hoch
- **Betriebskosten;** laufende Kosten
Bsp.: Luftwärmepumpen benötigen aufgrund geringerer Effizienz mehr elektr. Energie
- **Wartung;** Kosten für Instandhaltung, Rauchfangkehrer, Anlagenservice etc.
Bsp.: Pelletsheizungen und Grundwasserwärmepumpen haben den höchsten Wartungsaufwand

Bewertungskriterien

Ökologische Aspekte

- **Erneuerbarkeit;** Erneuerbarkeit des Energieträgers, Primärenergiefaktor,
Bsp.: elektr. Energie zur Zeit noch wenig erneuerbar
- **Umwelteinwirkungen lokal;** Luftschadstoffe wie Staub, Stickoxide,
Kohlenmonoxid und unverbrannte Kohlenwasserstoffe
Bsp.: mit abnehmendem Automatisierungsgrad schlechtere Bewertung bei Biomasse
- **Klimawirksamkeit;** Beitrag des Energieträgers zur Erwärmung der globalen
Temperatur der Erdatmosphäre, CO₂ - Emissionen
Bsp.: unterschiedlicher Strombedarf bei WP-Systemen führt zu Emissionen

Matrix – großvolumige Bauten

		Gebäudeklasse				
		A++ A+	A	B	C	D-G
	A++	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
	A+	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	gut
	A	nicht verfügbar	sehr gut	sehr gut	sehr gut	nicht verfügbar
	B	sehr gut	sehr gut	gut	nicht verfügbar	nicht verfügbar
	C	sehr gut	sehr gut	weniger gut	nicht geeignet	nicht geeignet
	D	gut	sehr gut	weniger gut	nicht geeignet	nicht geeignet
	E	gut	sehr gut	weniger gut	nicht geeignet	nicht geeignet
	F	gut	sehr gut	weniger gut	nicht geeignet	nicht geeignet
	G	sehr gut	gut	weniger gut	nicht geeignet	nicht verfügbar

n sich zur Warmwasserbereitung außerhalb der wärme und elektrischer Energie Kaltwasser erwärmt.

Eignung: sehr gut gut weniger gut nicht geeignet nicht verfügbar

Abluftwärmepumpen mit zusätzlicher Wärmequelle Erdreich sind bei Gebäuden der Klassen A+ und A++ ebenfalls sehr gut geeignet

Matrix – großvolumige Bauten

Bewertungsmatrix klima:aktiv-Heizsysteme

Systemkombinationen:	Niedertemperaturwärmeabgabesystem und Warmwasserbereitung Vorlauftemperatur < 35°C					Hochtemperaturwärmeabgabesystem und Warmwasserbereitung Vorlauftemperatur > 55°C				
	Gebäudeklassen:					Gebäudeklassen:				
	A++ / A+	A	B	C	D-G	A++ / A+	A	B	C	D-G
Pelletszentralheizung + Solaranlage	sehr gut	sehr gut	gut	gut	gut	sehr gut	sehr gut	gut	gut	gut
Hackgutheizung + Solaranlage	sehr gut	sehr gut	gut	gut	gut	sehr gut	sehr gut	gut	gut	gut
Biomasse Nahwärmeheizung + Solaranlage	sehr gut	sehr gut	gut	gut	gut	sehr gut	sehr gut	gut	gut	gut
Erdreich-Wärmepumpe mit Erdkollektor + Solaranlage	sehr gut	gut	gut	weniger gut	weniger gut	gut	gut	weniger gut	weniger gut	nicht geeignet
Erdreich-Wärmepumpe mit Erdsonde + Solaranlage	sehr gut	gut	gut	weniger gut	weniger gut	gut	gut	weniger gut	weniger gut	nicht geeignet
Grundwasser-Wärmepumpe + Solaranlage	sehr gut	gut	gut	weniger gut	weniger gut	gut	gut	weniger gut	weniger gut	nicht geeignet
Luft-Wärmepumpe + Solaranlage	weniger gut	weniger gut	weniger gut	nicht geeignet	nicht geeignet	weniger gut	weniger gut	weniger gut	weniger gut	nicht geeignet

Eignung: sehr gut gut weniger gut nicht geeignet

Eignung gut / weniger gut: Luft-Wärmepumpen mit zusätzlicher Wärmequelle Abluft aus Hallenbad oder Wellnessbereich sind bei Gebäuden der Klassen A+ und A++ ebenfalls sehr gut geeignet

Heizen ist das permanente Kompensieren von Baumängeln

---

warum viel heizen?

warum nicht viel dämmen?

klima:aktiv

erneuerbare wärme

Solar und Biomasse

Schöne Beispiele zum Nachahmen!

Solar - Biomasse

klima:aktiv

erneuerbare wärme

Solar – Biomasse im Tourismus

Hotel Marienhof

Betten 120
Jahresverbrauch: 15.000 Liter

Erweiterung: 600 m²
energieintensiver Wellnessbereich
Energiekosten nach Erweiterung
€ 20.050

Lösung : Kombination 98m² Solar,
Pufferspeicher und Pelletskessel

Investitionskosten	€108.500
<u>Förderung</u>	<u>€ 39.960</u>
Energiekosten	€ 7.200

Einsparung 13.000 €/a

Amortisation 5 Jahre

Gewinn in 15 Jahren €130.000

Biomasse Kompakt

---

klima:aktiv

erneuerbare wärme

Solarenergie im Tourismus

klima:aktiv
erneuerbare wärme

Solarenergie im Tourismus

Famienhotel Adler, Serfaus

Solarenergie im Tourismus

Solarenergie und Wirtschaftlichkeit

Holzwärme für Tourismusbetriebe

Beispiele zum Nachahmen!

Sporthotel Kurath / Pischeldorf

klima:aktiv
erneuerbare wärme

Sporthotel Kurath / Pischeldorf

---

klima:aktiv
erneuerbare wärme

Sporthotel Kurath / Pischeldorf

klima:aktiv
erneuerbare wärme

Sporthotel Kurath / Wirtschaftlichkeit

Ausgangssituation: Ein 18 Jahre alter Ölkessel mit 150 kW (bisher 25.000 liter Öl/a) hätte erneuert werden müssen, und wurde durch einen 100 kW Hackgutkessel ersetzt.

Ursprünglich erwogene Maßnahmen:

Ölkesseltausch und Umbauten

€ 10.000

Maßnahme:

Hackgutanlage und alles neu

€ 50.000

Förderung durch KPC:

- € 15.000

Investitionskosten abzüglich erwogene:

€ 25.000

Einsparung jährlich:

€ 7.000

Amortisation:

3,6 Jahre

Summe der Einsparungen über 15 Jahre:

€ 124.000,-

Kinderhotel Appelhof / Mürzsteg

klima:aktiv

erneuerbare wärme

AUSTRIAN ENERGY AGENCY

lebensministerium.at

Kinderhotel Appelhof / Mürzsteg

klima:aktiv

erneuerbare wärme

Ausgangssituation: Ein 12 Jahre alter Ölkessel mit 600 kW konnte die Leistung für die immer weiter wachsende Gesamtanlage nicht mehr bringen und hätte durch einen zweiten erweitert werden sollen.

Jahresverbrauch 250.000 Liter Heizöl.

- 2 Pelletkessel (500 und 300 kW) versorgen die gesamte Anlage mit 8.000 m² beheizter Fläche und 2 Schwimmbädern.

Kinderhotel Appelhof / Wirtschaftlichkeit

Ausgangssituation: Ein 12 Jahre alter Ölkessel mit 600 kW konnte die Leistung für die immer weiter wachsende Gesamtanlage nicht mehr bringen und hätte durch einen zweiten erweitert werden sollen. Jahresverbrauch 250.000 Liter Heizöl.

ursprünglich erwogene Maßnahmen: zusätzlicher Ölkessel und Umbauten

Maßnahme:
Pellets Tandemanlage und alles neu

Förderung durch KPC:

Investitionskosten abzügl. erwogene:

Einsparung jährlich:

Amortisation:

Summe der Einsparungen über 15 Jahre:

€ 30.000

€ 240.000

- € 72.000

€ 138.000

€ 60.000

2,4 Jahre

€ 1.130.000

Umweltwärme

Schöne Beispiele zum Nachahmen!

Solar - Wärmepumpe

klima:aktiv

erneuerbare wärme

Solar - Wärmepumpe

klima:aktiv

erneuerbare wärme

Einsatz von Wärmepumpen (siehe Bild rechts) und einer Solaranlage für ein Mehrfamilienhaus (unten) Quelle: IMMOSOLAR Alpina

Solar - Wärmepumpe

Erdreich-Wärmepumpe mit Erdsonde und Solar:

Gebäudeklasse	A+
Bruttogeschossfläche :	1700 m ²
Heizwärmebedarf	35.000 kWh
Heizlast.....	35 kW
Solar.....	48 m ²
Pufferspeicher.....	2500 ltr

Solar - Wärmepumpe

Kosten:

Wärmepumpe	22.000 Euro
Solaranlage	28.000 Euro
Pufferspeicher und Zubehör	12.000 Euro
Tiefenbohrungen (6 Bohrungen à 95 m)	35.000 Euro
Gesamt	97.000 Euro

Bundesförderungen (KPC):

Wärmepumpe (max. 30% der Investitionskosten bei Erzielung gewisser Mindest-COPs)	-25.500 bis -30.000 Euro
Solaranlage (100 Euro/m ²)	-4.800 Euro

Landesförderungen:

Landesförderung Wärmepumpe*	-2.000 bis -6.600 Euro
Landesförderung Solaranlage*	-5.000 bis -10.000 Euro

Verbleibende Investition	45.600 bis 59.700 Euro

Wärmepumpen für Tourismusbetriebe

Hotel Crystal in Obergurgel

Technische Daten:

5 Erdwärmepumpen (davon 4 Niedertemperatur, 1 Hochtemperatur)

8.000 m Tiefenbohrung (so hoch wie der Mount Everest)

76 Erdsonden, jede einzelne 120 m tief

300 m² Solarkollektoren

Baukosten der Heizanlage: über 1 Mio EUR

Wärmepumpen für Tourismusbetriebe

Hotel Windischgarsten

- Monitoring vom 10.10.2007-10.10.2008
- Hotel (OÖ)
- BGF: 900m²
- System: Sole/Wasser
  - 7 Tiefensonden je 140m für Heizung
  - 2 Tiefensonden je 140m für Warmwasser
- Heizlast: 67kW
- Fußbodenheizung: 900m²
- Energiebedarf: 35507kWh Strom
- Energie Output: 105894kWh Wärmeenergie
- Warmwasserbereitung: 18174kWh
- Jahresarbeitszahl:3,0

Wärmepumpen für Tourismusbetriebe

Hotel Windischgarsten

Heizung:

Parameter	Einheit	Planung	Messung
Entzugsleistung	W/m	52	50
Energiebedarf	kWh/(m ² a)	n.a	98
Heizleistung	W/m ²	67 (Heizlast)	72 (Durchschnitt)
WQA-Eintritt	°C	0	9,9
WQA-Austritt	°C	-3	7,0
Vorlauftemperatur	°C	45	44,0
Rücklauftemperatur	°C	38	36,8
Raumlufttemperatur	°C	20	23,6
Außenlufttemperatur	°C	-14	-5,5
Heizgradtage (HGT _{12/20})	d	3987	3359
Heiztage (HT ₁₂)	d	238	217
Betriebsstunden	h	1800	1218

Warmwasser:

Parameter	Einheit	Planung	Messung
Entzugsleistung	W/m	52	36
Heizleistung	kW	17	17,4 (Durchschnitt)
WQA-Eintritt	°C	0	8,6
WQA-Austritt	°C	-3	7,0
WW-Temperatur	°C	60	60,8

Wärmepumpen und thermische Solaranlagen

Eine ideale Kombination?

Sinnhaftigkeit?

Positive Aspekte:

- Größere Solaranlagen
  - Teilsolare Raumheizung
  - Erhöhung der Wärmequellentemperatur (Regeneration)
  - Überhitzungsschutz für thermische Kollektoren (Regeneration)
  - Erhöhter Wirkungsgrad der thermischen Kollektoren bei niedrigen Temperaturen
- Erhöhung der JAZ & Lebensdauer
  - WP mit moderater AZ aufgrund hoher WW-Temperaturen
  - Weniger Kompressorlaufzeit wegen hoher solarer Deckung

Versch. Kombinationen

Solaranlage für Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung und REGENERATION DER TIEFENSONDE

Achtung: bei Grundwasserströmung nicht sinnvoll

Kombinierte Systeme – Bsp. 2

- (S/W) WP
  - $JAZ_{\text{Heizung}} = 4,0$
  - $JAZ_{\text{WW}} = 3,0$

		Heizung	BW	Anlage gesamt
Energiekennzahl	kWh/m ² a	40	-	40
beheizte Fläche	m ²	160	160	160
Personen	-	4	4	4
therm. Energiebedarf	kWh	6400	3400	9800
Deckungsgrad	-	0,27	0,64	0,40
Solar bereitgestellt	kWh	1728	2176	3904
Input el. [1] UP	kWh	62	78	140
Input el. [2]	kWh	4672	1224	5896
JAZ gesamt, mit WP JAZ=4,0/3,0	-	5,2	7,0	5,7
WP JAZ 4,0/3,0	-	4,0	3,0	3,6
WP mit Solar mit DG=70% für BW	-	4,0	8,1	4,9

Conclusio

Stand der Technik

Bewertungsmatrix entspricht dem Stand der Technik, mit der Weiterentwicklung der Geräten kann die Matrix in Zukunft anders aussehen

Thermische Sanierung

Bevor eine technische Sanierung des Wärmebereitstellungssystems mit einer der genannten Technologiekombinationen vorgenommen wird, ist es ratsam eine thermische Sanierung vorzuziehen. Wird nach einer thermischen Sanierung eine Gebäudeklasse von A++ bis B erreicht, so sind beinahe alle Technologien **gut oder sehr gut** einsetzbar

Gebäudeklasse				
A++ A+	A	B	C	D/C
Green	Green	Green	Grey	Grey
Red	Green	Green	Grey	Grey
Red	Green	Green	Grey	Grey
Green	Green	Light Green	Grey	Grey
Light Green	Green	Light Green	Grey	Grey
Light Green	Green	Light Green	Grey	Grey
Light Green	Light Green	Yellow	Grey	Grey

1. Qualitätssicherung durch **Integraler Planung und Umsetzung**

Energieeffizienz

2. Dokumentierte Inbetriebnahme der gesamten Wärmeversorgungsanlage durch den Installateur

Ein spezielles Inbetriebnahmeprotokoll steht als Download unter www.solarwaerme.at zur Verfügung.

BETRIEBSFÜHRUNG

- **Dokumente**
  - Hydraulikschema vor Ort
  - Regelungskonzept vor Ort
  - Anlagenlogbuch
    - Inbetriebnahmeprotokoll
    - Dokumentation sämtlicher Anlagenparameter und Einstellungen
    - Basis aller weiteren Optimierungen und Änderungen
    - Dokumentation aller weiteren Veränderungen und Eingriffe
  - Technische Abnahme
    - Verantwortlicher: Haustechnikplaner
    - Im Beisein von Installateur, Regelungstechniker, Bauträger/Investor
    - Inwieweit wurden die Installation der Vorgaben aus der Planung entsprechen → Abweichungen dokumentieren
    - Übergabe von Inbetriebnahmeprotokoll, Ausführungspläne, Produkt und Anlagenbeschreibungen, etc.

Energieeffizienz

3. Nachjustierung in den ersten Betriebswochen – „Optimierungsphase“

- **Optimierungsphase**

- Was sind die Inhalte der Optimierungsphase?
  - Systemtemperaturen werden in den ersten Betriebswochen analysiert
  - Plausibilitätsprüfung der Temperaturverläufe
    - Solarsystem
    - Konventioneller Wärmeerzeuger
    - Wärmeverteilsystem
  - Optimierungsschritte werden eingeleitet
- Wie werden die Temperaturverläufe generiert?
  - Durch die über die Anlagenregelung aufgezeichneten Systemtemperaturen
  - Durch anbringen von kostengünstigen Mini-Temperaturdatenloggern in allen hydraulischen Kreisen
- Optimierungsphase sollte vom Bauträger/Investor auf jeden Fall veranlasst werden

---

4. Kopplung des Solarsystems an die Routineanlagen-überwachung. Integration des Solarsystems in die jährlichen Wartungsverträge der konv. Wärmeversorgung

- Störungsmeldungen
  - kleinere Anlagen: visuelle Signale an den Heizungsverantwortlichen
  - größere Anlagen: Kopplung des Solarsystems an die vorhandene permanente Summenstörmeldung

- Regelmäßige Kontrolle des spezifischen Kollektorertrages
  - Fernüberwachung
  - Vergleich der erreichten monatlichen Erträge mit einem Sollwert
  - Bei kleineren Anlagen: Manuelles Ablesen des Wärmemengenzählers mit Monatsspeicher

5. Vertragliche Regelung von Mindesterträgen

- ❖ Mindestsolarertrag – in der Regel $350 \text{ kWh/m}^2\text{a}$, nachgewiesen über einen Wärmemengenzähler
- ❖ Auch Netzurücklauftemperaturen (max. 40°C) können Bestandteil von Garantiemodellen sein

Kontrolle ist ALLES

klima:aktiv

erneuerbare wärme

Förderungen für Niederösterreich KPC-Förderung

Umweltförderung | Für Betriebe | Energieversorgung

Suchbegriffe

Stichwortsuche

Bei der Energieversorgung gewinnen Energieformen aus nachhaltigen Quellen zunehmend an Bedeutung, da diese im Zeitablauf unbegrenzt verfügbar und nach menschlichem Ermessen unerschöpflich sind - dazu zählen Biomasse, Sonnenenergie, Erdwärme, Windenergie und Wasserkraft. Der Einsatz ist ökologisch wertvoll, da kein klima- schädliches CO₂ freigesetzt wird.

Projektart/Maßnahme	Auftraggeber
Holzheizungen zur Eigenversorgung	Lebensministerium
Nahwärmeversorgung auf Basis erneuerbarer Energieträger	Lebensministerium
Fernwärmeanschluss	Lebensministerium
Wärmepumpe	Lebensministerium
Thermische Solaranlagen	Lebensministerium
Solare Großanlagen 2011	Klima u. Energiefonds
Stromerzeugung in Insellage auf Basis erneuerbarer Energieträger	Lebensministerium
Herstellung biogener Brenn- und Treibstoffe	Lebensministerium
Energetische Nutzung biogener Roh- und Reststoffen	Lebensministerium
Erdgas-Kraft-Wärme-Kopplung für Betriebe	Lebensministerium

www.publicconsulting.at/kpc/de/home/umweltsfrderung/fr_betriebe/energieversorgung/

Förderungen für Niederösterreich Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung (RU3)

Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung (RU3)

Diese Förderung erfolgt im Zuge von „De-minimis“.

Förderung von max. 30 oder 40 % der umweltrelevanten Investitionskosten (exkl. USt.), pro Förderfall jedoch max. € 100.000,-- als nichtrückzahlbare Beihilfe.

Die Gewährung eines höheren Zuschusses pro Förderfall ist nur bei Vorliegen von Investitionsvorhaben mit einem außergewöhnlich hohen technologischen Innovationspotential mit daraus resultierenden, dementsprechend großen, Umweltschutzeffekten möglich.

das ingenieurbüro

- Innovative Energiekonzepte
- Projektentwicklung
- Energieausweis und Beratung
- Solar- und Heizungsoptimierung
- Planungs- und Projektbegleitung

klima:aktiv

erneuerbare wärme

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

andreas reiter

reiter@aee.or.at